

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky: DODAVATEL STAVBY – NCZK ZÁMEK

Zadavatel: Národní památkový ústav
Zastoupený: Ing. Arch. Naděždou Goryczkovou
Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333

za který jedná: **Územní odborné pracoviště v Kroměříži**
Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
Ing. Jan Slezák, ředitel

Praha 30. dubna 2012

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona „**DODAVATEL STAVBY – NCZK ZÁMEK**“.

1. V části "Požárně bezpečnostní řešení" má být ve 2.NP (u točitého schodiště) dveřní otvor vyplněn požárním uzávěrem v odolnosti EW 30-C2 DP3. V rozpočtu ani v projektové dokumentaci (architektonické a stavebně technické řešení) jsme tento výrobek nenašli. Je tedy tento prvek součástí cenové nabídky? V případě, že ano, prosíme o jeho specifikaci.

Odpověď:

V objektu se nyní nacházejí stávající dveře, do kterých se dle zadání nemá zasahovat. Do výkazu výměr se doplňuje nová položka : Doplnění požárního těsnění stávajících dvoukřídlých dveří, celkový rozměr dveří cca 160x2900, požadovaná požární odolnost EW 30 DP3. Tuto položku uchazeč doplní a v nabídce ocení.

2. Prosíme o bližší specifikaci položky č.109 - 994-2 Protipožární ucpávky. Ve výkazu výměr uveden 1 soubor. Pro ocenění specifikujte materiál, rozměry, počet kusů, vyznačte v PD, kde se ucpávky nachází.

Odpověď:

Položka č.109 - 994-2 - Protipožární ucpávky jsou uvedeny ve výkazu výměr bez bližší specifikace. Položka se ve výkazu výměr ruší a nebude se v nabídce oceňovat.

Kateřina Koláčková